

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
Ул. царице Милице 2, Београд
Број: 1074/31-15
Београд, 15-04-2015



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку број 113/14/ДСИ за набавку Пројекат IPA 2008 "ПОДРШКА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ" (Environmental Protection at the Electric Power of Serbia – EPS) - РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ПУЊЕНИХ РСВ УЉИМА У ЕПС“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 10.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у поступку ЈН 113/14/ДСИ, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „У припреми техничке документације смо констатовали следеће недостатке у вези достављања понуде за набавку нових трансформатора:

За РК Колубара:

- тражи се уљни трансформатор, а класа изолације која је наведена је "F", а требала би бити "A".
- термичка заштита која је наведена је PF100 сонда (таква се користи код сувих трансформатора. Код уљних трансформатора се користи контактни термометар.
- губитци на кратким везама на 75°C су мањи у поређењу са губитцима на 120°C, што је немогуће.

Молимо Вас да коначно дефинишете која је коначна листа за коју треба да дамо понуду..

ОДГОВОР 1:

- За тражени уљни трансформатор (ПК КОЛУБАРА, Тамнава источно поље, ТЦ Банд 2, 1 MVA, 6/0.525 kV) класа изолације треба да буде „А“.
- Термичка заштита код уљног трансформатора (ПК КОЛУБАРА, Тамнава источно поље, ТЦ Банд 2, 1 MVA, 6/0.525 kV) треба да буде контактни термометар
- У изменама конкурсне документације II измена КД ЈН 113/14/ДСИ од 14.04.2015. године је извршена корекција Прилога 1 Пројектног задатка.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу и објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.



Вељко Ковачевић