

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
Ул. царице Милице 2, Београд
Број: 1074/32-15
Београд, 15-04-2015



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку број 113/14/ДСИ за набавку Пројекат IPA 2008 "ПОДРШКА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ" (Environmental Protection at the Electric Power of Serbia – EPS) - РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ПУЊЕНИХ РСВ УЉИМА У ЕПС“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 12.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у поступку ЈН 113/14/ДСИ, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „ Страна 12/86,87

Прилог 1. Табела техничке спецификације трансформатора који се набављају...

У колони за ТЕ Морава видимо снаге трансформатора од 1,6 MVA док на страни 86 Табела 4.1 имамо 1,25 MVA. За ТЕ Костолац такође на страни 12 имамо 1,00 и 1,25 MVA а на страни 86 1,6 и 1,25 MVA. Уколико Ваше објашњење каже да су једно нови а друго постојећи исто није исправно јер се у ТЕ Морава налазе трансформатори снаге 1,25 MVA а у ТЕ Костолцу 1,00 MVA тако да је у табелама погрешно постављено (у најмању руку измешано или...). Напр. у ТЕ Костолац нити постоји нити је предвиђен трансформатор од 1,6 MVA.

У вези нових трансформатора би требало да се постави још једно питање:

- Наиме, постоји једна нелогичност, тражени губици за 1600кVA су мањи него за 1250 кVA што за специфициране типове уређаја није уобичајено.

Закључак:

Ускладити табеле и захтеве конкурсне документације и сходно томе продужити рокове са обзиром да су понуђачи доведени у заблуду или са захтевом за нове или са карактеристикама РСВ енергетских трансформатора.“

ОДГОВОР 1: Карактеристике трансформатора су у складу са коригованим Прилогом 1 Пројектног задатка. Образац 6.1 Конкурсне документације биће коригован. Губици у трансформаторима су кориговани у II измени КД ЈН 113/14/ДСИ од 14.04.2015. године у Прилогу 1 Пројектног задатка.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу и објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.



КОМИСИЈА ЗА ЈН 113/14/ДСИ
Вељко Ковачевић