

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/19-15
29-01-2015

ПРЕДМЕТ: Деветнаесто појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр. ЦЈН 10/14/ДУКН:

„Молимо Вас да нам доставите технологију која ће се применти на антикорозивној заштити цеви, фитинга и цевних ослонаца?“

○ Одговор:

У наредној табели дати су поступци антикорозионе заштите са предмером количина на заштити цеви, фитинга, цевних ослонаца и остале опреме на пепеловоду:

22.	Антикорозивна заштита цеви ISO 12944 за степен корозивности средине C5-I и средњи век заштите (5-15 год.) и ост. опр.	m2	18500		
22.1	Припрема површине у зависности од степена корозивности	m2			
22.1.1	Пескарење до Sa 2,5	m2	10000		
22.1.2	Ручно чишћење	m2	4000		
22.2	Основни епоксидни премаз 2x40 µm (1x сиви, 1x смеђи).....	m2	18500		
22.3	Епоксидни међупремаз 1x60 µm (сиви)	m2	18500		
22.4	Завршни полиуретански премаз 1x60 µm (RAL 7008)	m2	18500		

Комисија за јавну набавку
Маријана Јованишевић

