

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Улица царице Милице број 2  
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/45-15

05-02-2015

ПРЕДМЕТ: Четрдесет друго појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр. ЦЈН 10/14/ДУКН:

„Изменом конкурсне документације у Обрасцу 11 структуре цене у прилогу 3 – MVK машинска монтажа цеви и опреме дефинисали за поз.1 Cev DN225 PN40 (Ø244,5x8.8mm) дужину од L=19680m.

У прилогу 2 – MVK испорука цеви и опреме за ту исту позицију дужина цевовода је L=22330m. Шта је од та два податка тачан податак?“

○ Одговор:

Оба су податка тачна. Испоручује се 22330m цеви, а монтира се 19680m.

Монтажа преостале количина цеви, која представља разлику између вредности 22330m и 19680m, није предмет ове набавке.



Комисија за јавну набавку  
Маријана Иванишевић