



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/49-15
06-02-2015

ПРЕДМЕТ: Четрдесет шесто појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр. ЦЈН 10/14/ДУКН:

„У делу машинских радова предвиђена је испорука материјала и монтажа цеви, и то:

- Предмер за испоруку цеви и остале машинске опреме пепеловода (MVK-испорука цеви и опреме)
- Предмер за машинску монтажу цевовода (MVK-маш.монтажа цеви и опреме)

2.	HDPE PE100 цеви према SRPS ISO4427:2001 I EN 12.201		
	Цев Φ 280x38.3mm PN25	m	2850

У грађевинском делу, цевовод повратне воде такође је наведена иста позиција али са материјалом који обезбеђује инвеститор:

- Цевовод повратне воде (GVK-Цевовод повратне воде)

<u>С.МОНТАЖНИ РАДОВИ</u>		
Транспорт по градилишту и монтажа инвеститорових РЕНД цеви за воду Ø□280x38,3 mm за притисак 25 бара. Спајање цеви се врши према упутству испоручиоца цеви. Испитивање на пробни притисак се врши према упутству испоручиоца и улази у цену монтаже. Обрачун по ml		
	m ^l	2850

Молимо Вас да нас обавестите да ли се ови радови нуде у оквиру машинских или грађевинских радова, као и да ли инвеститор или извођач обезбеђује материјал.“

- Одговор:

Понуђач је у обавези да, у оквиру машинских радова и испорука, понуди испоруку 2850м HDPE PE100 цеви према SRPS ISO4427:2001 и EN12.201 - Цев Ф 280x38.3mm PN25 према техничкој спецификацији MVK-испорука цеви и опреме, као и уградњу истих према техничкој спецификацији MVK-маш.монтажа цеви и опреме. Према томе, ове цеви не обезбеђује инвеститор. Монтажу ових цеви није потребно предвидети понудом у грађевинским радовима, односно, није потребно давати цену у техничкој спецификацији GVK-Цевовод повратне воде у тачки С. МОНТАЖНИ РАДОВИ.

