



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305 / 50-15
06-02-2015

ПРЕДМЕТ: Четрдесет седмо појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр. ЦЈН 10/14/ДУКН:

„У предмјеру за машинску монтажу (MVK - машинска монтажа цеви и опреме) под ставком 2 предвиђене су следеће цеви за уградњу: „2 HDPE PE100 цеви према SRPS ISO4427:2001 I EN 12.201 Цев F 280x38.3mm PN25 у количини 2850 m“.

Исте цеви су предвиђене за монтажу у делу „GVK – цевовод повратне воде“ под тачком С: „Транспорт по градилишту и монтажа инвеститорових PEHD цеви за воду Ø 280x38,3mm за притисак 25 бара. Спајање цеви се врши према упутству испоручиоца цеви. Испитивање на пробни притисак се врши према упутству испоручиоца и улази у цену монтаже. Обрачун по ml у количини 2850 m.“

○ Одговор:

Понуђач је у обавези да, у оквиру машинских радова и испорука, понуди испоруку 2850m HDPE PE100 цеви према SRPS ISO4427:2001 и EN12.201 - Цев Ø 280x38.3mm PN25 према техничкој спецификацији MVK-испорука цеви и опреме, као и уградњу истих према техничкој спецификацији MVK-маш.монтажа цеви и опреме. Према томе, ове цеви не обезбеђује инвеститор. Монтажу ових цеви није потребно предвидети понудом у грађевинским радовима, односно, није потребно давати цену у техничкој спецификацији GVK-Цевовод повратне воде у тачки С. **МОНТАЖНИ РАДОВИ.**

