



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305 / 51 - 15
06 - 02 - 2015

ПРЕДМЕТ: Четрдесет осмо појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр. ЦЈН 10/14/ДУКН:

„На стр. 51/108 (технички капацитет) под тачком 2.3а грађевинске радове стоји:

- апарат за електро заваривање RE цеви1 ком
- геодетски инструменти (нивелир, тотална станица, GPS)2 ком

Питање 1: молимо Вас да нам разјасните на шта се мисли када се каже „RE цеви“, да ли је у питању REL заваривање (електролучно) или се скраћеница односи на врсту цеви и коју?

Питање 2: да ли је за испуњење услова геодетских инструмената довољно доказати да Понуђач поседује нпр. 2 нивелира или било која друга два инструмента од три која су наведена?

Напомена: обзиром да су у питању 3 различита инструмента која се користе у геодезији, сматрамо да нисте довољно прецизно дефинисали услов од 2 комада, већ би требало да стоји 2 комплета. Уколико Наручилац захтева да Понуђач поседује по 2 инструмента од сваког наведеног, у том случају Вас молимо да измените тендерску документацију.“

○ Одговор:

1. У питању је скраћеница PE (ћирилично ПЕ), која се односи на апарат за електрично заваривање пластичних цеви.
2. Понуђач треба да поседује по два комплета, тј. инструменти треба да буду са припадајућом опремом како би могли да се користе.

Комисија за јавну набавку
Маријана Иванишевић