



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/17-15
28-01-2015

ПРЕДМЕТ: Седамнаесто појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр: ЦЈН 10/14/ДУКН:

1. „ У предмеру за набавку и уградњу машинске опреме пумпне станице повратне воде под поз. 1 наведена је хоризонтална вишестепена центрифугална пумпа за повратну воду. У опису пумпе наведено је да је оријентација усисне и потисне прирубнице према графичкој документацији. У конкурсној документацији нисте дали наведену графичку документацију. Може ли објавити графичку документацију за оријентацију усисне и потисне прирубнице?“

○ Одговор:

Усис пумпе је хоризонталан, а потис је вертикалан - у прилогу је цртеж (број U055 06М 691) из пројектне документације, са распоредом опреме.

