



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/18-15

29-01-2015

ПРЕДМЕТ: Осамнаесто појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр. ЦЈН 10/14/ДУКН:

„У делу спецификације опреме и радова „МVK-испорука цеви и опреме“ у позицији бр.6 тражени су лукови за заваривање према DIN 2605 са угловима за савијање од 2° до 81°.

Да ли лукови треба да имају и колике праве делове, пошто они стандардом нису дефинисани, а лучне дужине за лукове од 2°, 3°,.... су јако мале?“

○ Одговор:

Приликом савијања лукова вредности 15° - 60°, савијају се лукови без правих додатака на краковима.

За лукове мање од 15° и веће од 60°, додају се праве деонице од по 1m дужине на краковима.

