

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице 2
Београд
Број: 12.01.330790/21-16
Датум: 18.10.2016. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0356/2016, за набавку радова „Санација далековода 35 kV правац Врла 3 – Врла 4“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН/2000/0356/2016
Бр. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У спецификацији радова на позицији 13 за ЈН/2000/0356/2016 Санација далековода 35 kV правац Врла 3 – Врла 4 стоји да монтажа пригушивача вибрација ... а у складу са студијом монтаже коју треба да достави произвођач. Да ли је потребно доставити студију монтаже пригушивача вибрација за AL Če 240/40mm² у склопу понуде или студију доставља изабрани понуђач?

ОДГОВОР 1:

У склопу понуде потребно је доставити прелиминарну студију монтаже пригушивача вибрација изабраног произвођача.
По потписивању уговора изабрани понуђач је у обавези да достави студију монтаже пригушивача према стубној листи.

