



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ»
Број: 12.01.1570/16-15
Београд
7.8.2015

Предмет: додатна појашњења бр. 1 у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке услуга изrade студије „Прорачун подешавања заштите на хидроагрегатима ХЕ Ђердап I“, ЈН број 08/15/ДПЕ, за коју је Позив за подношење понуда објављена на Порталу јавних набавки дана 12.08.2015. године

Заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за додатне информације, односно појашњења, у вези са којим Наручилац, односно Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

„Услови за учешће(додатни) из дела IV тачке 1.2. Наручиоца да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:
За испуњеност овог услова (кафдровски капацитет) понуђач мора да има најмање:

- Четири (4) извршиоца - дипломираних инжењера електротехнике са истукством на пословима који су предмет ове ЈН.
Молимо вас да нам са обзиром на програмски задатак дате додатно појашњење какво се истукство подразумева од инжењера у предметној набавци?“

Одговор на питње 1:

Под пословима који су релевантни за предмет ове ЈН, из којих је потребно да извршиоци имају истукство се подразумевају:

1. Послови изrade студије селективносити и/или координисаности система електричних заштита електроенергетске опреме у електранама
2. Послови изrade елеaborата о подешењима параметара заштитних функција уређаја електричних заштита електроенергетских објеката у електранама

Питање 2:

„Са освртом на захтев тендера у коме је наведено да је предмет набавке на хидроагрегатима и дела програмског задатка тачка 2. у прорачуну у коме се тражи: Осигурати сигуран, бесбедан и стабилан рад изабраних хидроагрегата и термо блокова

Молимо за разјашњење да ли се понуда поред хидроагрегата даје и за термоблок и заколики број хидроагрегата и термоблокова?

Молимо вас да наведете агрегате за које се ради прорачун.“

Одговор на питње 2:

Понуда се доставља за услугу обављања прорачуна подешења уређаја електричних заштита једног хидроагрегата са припадујућим постројењем сопствене потрошње на ХЕ Ђердан I.

Питање 3:

„Програмски задатак се завршава реченицом:

При формирању предлога преподешења електричне заштите, посебну пажњу обратити на уређаје чији отказ може довести до исп

Молимо за објашњење да ли се ради о грешци у објављивању или је потребна допуна програмског задатка“

Одговор на питње 3:

Уочени пропуст је последица штампарске грешке. Последња реченица Програмског задатка треба да гласи:

„При формирању предлога преподешења електричне заштите, посебну пажњу обратити на уређаје чији отказ може довести до **испада целокупне електране из погона.**“

