



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
Ул. царице Милице 2
Број: 2347/10-13
Датум: 13-08-2013

ПРЕДМЕТ: Измена број 1 конкурсне документације Клима уређаји за потребе
Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд – ЈНМВ број 25/13

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације, у делу 3:

ДЕО 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

	Комада 6	Комада 2
КЛИМА УРЕЂАЈ	12000Btu	18000Btu (инвертер)
- капацитет хлађења	3500 W	5200 W
грејања	4000 W	5800 W
- расхладни медијум	R410A	R410A
- енергетска ефикасност EER	3,26	5,6
COP	4,0	3,8
- улазна снага хлађења	1070 W	1625 W
Грејања	1080 W	1600 W
- напајање	монофазно	
- ниво буке (dB) унутрашње јединице	36-45	37-48
- подручје рада (у степенима целз.)	-7 < t < +43	-15 < t < +50
- посебни технички захтеви:		
- ауто рестарт		
- аутоматско отапање		
- sleep функција		
- ауто функција рада		
- турбо функција		
- 24h timer		
- Led display		
- Самодијагностика		
- 1w standby		

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

ДЕО 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

	Комада 6	Комада 2
КЛИМА УРЕЂАЈ	12000Btu	18000Btu (инвертер)
- капацитет хлађења грејања	3500 W 3850 W	5200 W 5800 W
- расхладни медијум	R410A	R410A
- енергетска ефикасност	EER 3,26 COP 3,62	5,6 3,8
- улазна снага хлађења Грејања	1075 W 1065 W	1625 W 1600 W
- напајање	монофазно	
- ниво буке (dB) унутрашње јединице	32-41	37-48
- подручје рада (у степенима целз.)	-7 < t < +43	-15 < t < +50

посебни технички захтеви за 120000Btu	посебни технички захтеви за 18000Btu(инвертер)
<ul style="list-style-type: none"> - аутоматско отапање - ауто функција рада - 24h timer 	<ul style="list-style-type: none"> - 1w standby

Председник комисије
Тамара Биочанин

