

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице 2
Београд
Број: 12.01.-96848/37-17
Датум: 22.05.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8000/0049-9/2016, за набавку радова: ОДРЖАВАЊЕ НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Грађевинско занатски радови на текућем одржавњу НЕЕО у објектима Техничког центра Нови Сад, Одсек за техничке услуге, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН/8000/0046-9/2016
Бр. 10

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Партији 5. Тражи се 15 оваквих елемената. ДА није грешка само 1 комад?

11.30.	Набавка и монтажа лавабоа димензије 60 cm са уградњом украсне гранитне плоче димензије 250 x 60 cm , дебљине 4 cm , на исте се уграђују батерије са сензорском мешалицом за топлу и хладну воду у боји по избору корисника I класе	ком	15
--------	--	-----	----

ОДГОВОР 1:

Количине су оквирне, а тачна количина ће се утврдити наруџбеницом.

ПИТАЊЕ 2:

За све патрије: 2,5,6,7 и 8 нису јасно дефинисане ставке; пречници, снага, тип (ребра пумпе и слично, разбијање и ископи . Нејасно?

XV	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА		
15.01.	Набавка и монтажа вентила на топлотној подстаници.	ком	5
15.02.	Набавка и монтажа мерача притиска на топлотној подстаници.	ком	2
15.03.	Набавка и монтажа аутоматских склопки и струјних прекидача за укључивање и искључивање циркулационих пумпи у топлотној подстаници.	ком	2
15.04.	Набавка и монтажа пумпе за грејање у топлотној подстаници. Обухвата замену са одговарајућом новом циркулационом пумпом.	ком	3
15.05.	Поправка пумпе за грејање у топлотној подстаници.	компл ет	3

	Обухвата демонтажу, радионички ремонт/сервис, транспорт и поновну монтажу.		
15.09.	Поправка радијатора приликом цурења на ребрима Обухвата демонтажу, замену оштећеног ребра и поновну монтажу.	компл ет	10
15.15.	Демонтажа старих инсталационих цеви и набавка и монтажа нових. Обухвата: разбијање бетона или асфалта, ископ демонтажу старих цеви и монтажу нових предизолованих цеви и враћање у првобитно стање.	м	10 0

ОДГОВОР 2:

XV	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА			
15.01.	Набавка и монтажа вентила на топлотној подстаници.	ком	5	Odgovori
15.02.	Набавка и монтажа мерача притиска на топлотној подстаници.	ком	2	Do 2" prečnika
15.03.	Набавка и монтажа аутоматских склопки и струјних прекидача за укључивање и искључивање циркулационих пумпи у топлотној подстаници.	ком	2	Do 16 Bara
15.04.	Набавка и монтажа пумпе за грејање у топлотној подстаници. Обухвата замену са одговарајућом новом циркулационом пумпом.	ком	3	Standardno g opsega
15.05.	Поправка пумпе за грејање у топлотној подстаници. Обухвата демонтажу, радионички ремонт/сервис, транспорт и поновну монтажу.	компл ет	3	TIP DANFOS ili slično
15.09.	Поправка радијатора приликом цурења на ребрима Обухвата демонтажу, замену оштећеног ребра и поновну монтажу.	компл ет	10	TIP DANFOS ili slično
15.15.	Демонтажа старих инсталационих цеви и набавка и монтажа нових. Обухвата: разбијање бетона или асфалта, ископ демонтажу старих цеви и монтажу нових предизолованих цеви и враћање у првобитно стање.	м	10 0	Radovi na prilazi podstanici, 60% pod betonom ili asfaltom.

Овај акт се објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

