

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд
Комисија за јавну набавку 25/13
Број: 23471 13-13
Београд: 15-08-2013



СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
КОЈА СУ ПРИМИЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење у вези јавне набавке мале вредност добара – Клима уређаји за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србија“, Београд

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Комисији за јавну набавку, од стране заинтересованог лица, достављен допис са захтевом за додатним појашњењем Конкурсне документације – Клима уређаји за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србија“, Београд за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 12.08.2013. године

Као потенцијалном понуђачу, достављамо Вам, у вези са постављеним питањима тражена појашњења.

Питање број 1:

Уколико би смо понудили клима уређај 12000 Бту да

- капацитет хлађења буде 3220w
- капацитет грејања 3500w,
- EER 3,21
- COP 3,61

Да ли би као таква у понуди била прихваћена са Ваше стране?

Одговор број 1: Таква Понуда не би била прихваћена, јер нису испоштоване тражене техничке карактеристике из дела 3. Конкурсне документације, које могу бити исте или боље.

Питање број 2: Такође мислимо да је коефицијент енергетске ефикасности код клима уређаја 18000Бту погрешан у захтеву где је наведено да је 5,6 што непроизилази из осталих наведених карактеристика.

Одговор број 2: Тражени коефицијент енергетске ефикасности код клима уређаја 18000Бту је 5,6 и у складу је са осталим наведеним карактеристикама.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тамара Биочанин