

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице 2
Београд
Број: 12.01.-96848/34-17
Датум: 19.05.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8000/0049-9/2016, за набавку радова: ОДРЖАВАЊЕ НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Грађевинско занатски радови на текућем одржавњу НЕЕО у објектима Техничког центра Нови Сад, Одсек за техничке услуге, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН/8000/0046-9/2016
Бр. 9**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији односно у предмеру радова за партију 1. Техничког центра Панчево тражили сте следеће:

У позицији 2.7. Измена оштећене (труле) дрвене кровне конструкције тражите количину од 450 м³, наше питање је да ли је то исправна количина предвиђене грађе.

ОДГОВОР 1:

Позиција 2.7. – предвиђена је укупна количина од 450 м², обим радова који ће се изводити зависи од потреба. Може да се ради из сегмената са описом који је наведен.

ПИТАЊЕ 2:

У позицији 2.12. тражите замену комплет светларника са демонтажом постојећег, наше питање гласи која је димензија будућег светларника.

ОДГОВОР 2:

Позиција 2.12.– наспрам димензија светларника се врши обрачун по м².

ПИТАЊЕ 3:

У позицији 4.11. тражите испоруку и постављање подних мермерних плочица и мермерног газишта, наше питање гласи која је дебљина истих и које су димензије плочица а која мермерног газишта.

ОДГОВОР 3:

Позиција 4.11. – дебљина мермерних плочица је 0,8 - 1,2 мм а дебљина мермерног газишта је минимум 3 цм. Обрачун се врши по м².

ПИТАЊЕ 4:

У позицији 5.3. тражите шмирглање, гитовање и лакирање канцеларијски столова, наше питање гласи под а) дим.(150-180)/60/74 која количина столова је у питању и под в) компјутерски сто намамо количину истог).

ОДГОВОР 4:

Позиција 5.3. ће се допунити количинама са по 1 комадом.

ПИТАЊЕ 5:

У позицији 8.3. тражите израду спушеног плафона са противпожарним гипс плочама, наше питање гласи на које време трајања треба да буде тај плафон и претпостављамо да се ради о ГКП д=12,5 мм.

ОДГОВОР 5:

Позиција 8.3. – ГКП д=12,5 мм, време трајања 30 минута.

ПИТАЊЕ 6:

У позицији 9.34. тражите замјену дрвеног кровног прозора дим. 120ц60,наше питање гласи о каквом прозору је рјеч да ли се испоручује дрвени или ПВЦ прозор и која је количина у питању.

ОДГОВОР 6:

Позиција 9.34. – Дрвени прозор се демонтира и на њега се монтира нови дрвени прозор, количина: 1 комад.

ПИТАЊЕ 7:

У позицији 11.13. тражите испоруку и уградњу радијаторских вентила са термостатском главом типа „Херц“, наше питање гласи која је димензија радијаторских вентила.

ОДГОВОР 7:

Позиција 11.13. - Димензија радијаторских вентила је 1/2" (пола цола)

Овај акт се објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

