

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01. 2942/7-17

Београд,

04.01.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0111/2016, за набавку „Реконструкција црпне станице електране“, на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обављајује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1. На страни 48 конкурсне документације а у предмеру радова стоји позиција :
“Израда пројекта за замену три пумпна агрегата ВО17/14“ – 55 kW у ЦС Електране у складу са законском регулативом са извршеном техничком контролом пројекта.
Пројекат предати у три папирнате верзије и у електронској верзији.
Прилог: цртежи пумпних агрегата и бунара дренажне галерије у којој су пумпе потопљене.”
Број комада 3.

По Закону о планирању и изградњи Републике Србије, постоје висе врста пројектата (члан 116 до члана 126) а то су :

- Генерални пројекат,
- Идејно решење,
- Идејни пројекат,
- пројекат за грађевинску дозволу,
- пројекат за извођење,
- пројекат изведеног објекта.

Молимо вас да изјасните који пројекат требају понуђаци да понуде за ову позицију и пошто се трази 3 комада, да ли се нуди један исти пројекат три пута или се траже 3 различита пројекта?

У претходном одговору навели сте да тражите три комада зато што имате три пумпна агрегата. Међутим, предметна јавна набавка може да се реализује на основу једног пројекта, те Вас молимо да у складу са Законом о јавним набавкама разјасните захтеве прописане конкурсном документацијом.

Одговор 1: Наручилац ће кроз измену КД дати одговор на постављено питање.

Питање 2. С обзиром да инвеститор остаје при томе да дебљина цеви остане 7мм, молимо инвеститора да из конкурсне документације обрисе захтев да се врши прорачун и пројектовање цевовода јер се долази у сукоб интереса.

Са једне стране испунити зељу инвеститора а са друге стране урадити пројекат чији прорачун мора суверено да доказе дебљину цевовода. С обзиром да сте овим предметом јавне набавке обухватили И пројекат, није у логичкој вези нити у складу са предметом јавне набавке да захтевате тачно одређене димензије јер ограничавате И условљавате пројектанта који је дужан да пројекат усклади са постојећим стањем при чему може доћи до одступања у траженим димензијама, што никако неће довести у питање успешну реализацију јавне набавке.

Одговор 2: Наручилац ће кроз измену КД дати одговор на постављено питање.

Питање 3. Иста молба као и у претходном питању а односи се на пумпни агрегат.

Молимо Инвеститора да из конкурсне документације обрисе захтев да се врси прорачун и пројектовање пумпе јер се долази у сукоб интереса. Са једне стране испунити зељу инвеститора да пумпа има проток 72,3 л/с , напор X 48 м и број обрата 1450 о/мин, а са друге стране урадити суверен пројекат чији прорачун МОЖЕ добити другачије резултате за пумпни агрегат.

На основу свега наведеног молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са Законом о јавним набавкама. Како је наручилац дужан да конкурсну документацију припреми тако да понуђачи на основу ње припреме прихватљиве понуда, сходно члану 61. Ставу 1. Закона о јавним набавкама, молимо Вас да ускладите предмер радова и техничке спецификације и омогућите нам успешну припрему понуда.

Одговор 3: Наручилац ће кроз измену КД дати одговор на постављено питање.

