


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 2540400-Е.02.01.-53783/4-2023  
Бајина Башта, 26.01.2023. године



АААЕ5327681475117

На основу чланова 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0001/2022-Ф1 – Набавка опреме за ревитализацију трафо станице 10/0.4 kV/kV "Водостан" и "ГУИГ", Фаза 1 - Набавка опреме за ревитализацију ТС "Водостан", на захтев привредног субјекта, даје

## ОДГОВОР број 2

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0001/2022-Ф1 – Набавка опреме за ревитализацију трафо станице 10/0.4 kV/kV "Водостан" и "ГУИГ", Фаза 1 - Набавка опреме за ревитализацију ТС "Водостан".

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питања Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

### ПИТАЊЕ:

Поштовани,

у обрасцу цене за избор средњенапонске опреме, распоред ћелија је представљен као спојна (+K1), доводна (+K2) и изводна-трансформаторска (+K3). Да ли је направљена грешка у распореду ћелија, те да би уствари распоред требао бити доводна(+K1), спојна (+K2) и трансформаторска (+K3)?

Да ли се постројење повезује са другим делом постројења који се не демонтира(или већ постоји)?

### ОДГОВОР:

Након постављеног питања комисија Наручиоца је накнадним прегледом конкурсне документације за ЈН/2100/0001/2022-Ф1 – Набавка опреме за ревитализацију трафо станице 10/0.4 kV/kV "Водостан" и "ГУИГ", Фаза 1 - Набавка опреме за ревитализацију ТС "Водостан", утврдила да је у току израде Обрасца структуре цене (који је саставни део Конкурсне документације), на позицији под редним бројем 2.2.1, направљена грешка у опису позиције.

Уместо садашњег описа „Spojna ćelija (+K1) veza sa TS Dizel, dimenzija 500(S)x775(D)x2000(V)mm“ треба да стоји „Izvodna ćelija (+K1) veza sa TS Dizel, dimenzija 500(S)x775(D)x2000(V)mm“.

У Обрасцу структуре цене, у делу 2.2. "Разводно постројење 10кВ", је дат детаљан опис повезивања постројења.

У складу са датим одговором Наручилац ће извршити ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. Кроз Измену конкурсне документације мења се само Образац структуре цене, односно кроз документацију биће приложен НОВИ ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, у коме се мења опис позиције под редним бројем 2.2.1.

У Бајиној Башти,  
26.01.2023. године



Комисија за ЈН/2100/0001/2022-Ф1